

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № K0075-48/2
на подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения

1. Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области.
(наименование газораспределительной организации, выдавшей технические условия)
2. Дачное некоммерческое партнерство « Восточный сад ».
(полное наименование заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя;
фамилия, имя, отчество - физического лица)
3. Объект капитального строительства жилая застройка в составе 9-ти жилых домов,
расположенный (проектируемый): местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир: д. Манино. Участок находится примерно в
550 м от ориентира по направлению на север-запад. Почтовый адрес ориентира: Московская
область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, д. Манино
4. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 44,15 куб.м/час.
5. Давление газа в точке подключения:
максимальное: 0,6 МПа;
фактическое (расчетное): 0,47 МПа.
6. Информация о газопроводе в точке подключения:
– материал труб полиэтиленовый, диаметр труб 160 мм, давление газа МПа 0,47.
7. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения
объекта капитального строительства 730 дней.
8. Основные инженерно-технические и общие требования к проектной документации в
случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации:
 - 8.1. Источник газоснабжения: Газопровод высокого давления $P \leq 0,6$ МПа, $D=160$ мм,
проложенный на НП «Малиновка –Газ»;
 - 8.2. Исполнитель осуществляет разработку проекта сети газораспределения по объекту:
«Газопровод высокого давления $P \leq 0,6$ МПа,»
- Материал труб полиэтиленовый, диаметр труб 160 мм, давление газа $P \leq 0,6$ МПа.
 - 8.3. Заявитель осуществляет разработку проекта сети газопотребления (в случае,
предусмотренном законодательством Российской Федерации) от газопровода в точке
подключения до газоиспользующего оборудования в границах земельного участка.
9. Другие условия подключения, включая точку подключения.
 - 9.1. Точка подключения располагается на границе земельного участка заявителя
 - 9.2. Точка подключения определяется в соответствии с пунктом 5 договора о подключении
(технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети
газораспределения.
 - 9.3. Предусмотрены лесоустроительных работ.
 - 9.4. Предусмотрены переходы через водные преграды.
 - 9.5. Всего в границах застройки 127 жилых домов и дом охраны, с максимальным часовым
расходом газа 627,96 куб.м/час;

ДЗ

10. Оборудование подключаемого объекта капитального строительства прибором учета газа (если предусмотрено законодательством Российской Федерации).
11. Срок действия настоящих технических условий составляет 3 года со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Исполнитель

Начальник отдела подготовки договоров и предоставления услуг
Управления технологического присоединения
и предоставления услуг ГУП МО «Мособлгаз»



Андрюшина М.Ю./